



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Водоканал»

с.Иглино Решетников Г.А.

« » 2020г

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR-11 Ду225 мм, для питьевого водоснабжения, 2020 года выпуска, для нужд МУП «Водоканал» с.Иглино Иглинского района Республики Башкортостан

1. Общие требования.

- 1.1. Поставка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR 11 Ду225 мм для питьевого водоснабжения, новой, не бывшей в употреблении, 2020 года выпуска, для нужд МУП «Водоканал» с.Иглино.
- 1.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя, расположенный по адресу: РБ, Иглинский район, с.Иглино, ул.Революционная, д.26.

2. Сведения о начальной (максимальной) цене поставляемого товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Нач.(макс.) цена за единицу товара (м) без учета НДС, руб.	Общая сумма без учета НДС, руб
1.	Труба полиэтиленовая многослойная. ПЭ100 SDR 11 Ду225 мм	м	2000		
Итого: начальная (максимальная) цена на поставляемый товар без учета НДС 20%, руб.					
НДС 20%, руб.					
Итого: начальная (максимальная) цена на поставляемый товар с учетом НДС 20%, руб.					

Начальная (максимальная) стоимость товара составляет _____) без учета НДС 20%, кроме того НДС 20% - _____, итого начальная (максимальная) стоимость товара с учетом НДС 20% составляет _____.

Указанная стоимость товара является начальной (максимальной) ценой Договора. При заключении Договора с победителем стоимость товара указывается в соответствии с ценой, предложенной победителем в составе заявки, и которая не должна быть выше цены товара, указанной в техническом задании.

Цена товара должна включать в себя стоимость непосредственно товара, стоимость его тары и упаковки, погрузочно – разгрузочные работы, транспортные

расходы, экспедирование, доставка, уплата налогов, сборов, страхование и другие обязательные платежи.

Цена на поставляемый товар является неизменной в течение всего срока действия Договора.

3. Оплата за поставляемый товар.

Оплата за поставляемый товар производится в безналичном порядке путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты поставки товара на основании счета Поставщика.

4. Описание объекта закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка труб полиэтиленовых для хозяйственно – питьевого и противопожарного водоснабжения. Новые, не бывшие в употреблении.

Место поставки (доставки) товара: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Иглинский район, с.Иглино, ул.Революционная,д.26.

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка осуществляется с момента заключения контракта по _____ включительно.

Порядок поставки товара: Согласно условиям контракта.

Условия поставки: Поставка труб полиэтиленовых для хозяйственно – питьевого и противопожарного водоснабжения осуществляется путем доставки силами и средствами Поставщика по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Иглинский район, с.Иглино, Ул.Революционная,д.26.

Характеристики товара: Товар должен соответствовать техническим условиям завода – изготовителя и иметь сертификат соответствия. Товар должен соответствовать следующим требованиям:

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол -во	Значения и показатели функциональных характеристик и качественных свойств товара
1	Труба ПЭ100 SDR 11, d 225x20,5	п.м.	2000	Многослойная труба, изготовленная методом соэкструзии. Количество слоев: не менее двух. Слои должны иметь одинаковый уровень минимальной длительной прочности (MPS) Материал наружного слоя: светостабилизированный ПЭ100, цвет черный с синей полосой, с нанесением на трубе SDR11 ПЭ100 d 225x20,5. Толщина наружного слоя: не менее 10% от толщины стенки трубы. Материал внутреннего слоя: первичный ПЭ100 без добавления сажи. Цвет внутреннего слоя: белый. Нормативная документация: ГОСТ 18599-2001 с изм. 1, изм. 2, Приложение В. Область применения: питьевое водоснабжение. Коэффициент запаса прочности: не менее 1,25. Метраж: отрезки по 13 м. Температура максимальная: не менее 40°C. Температура рабочая: не менее 20°C. Наружный диаметр: 225мм. Предельное отклонение толщины стенки: +2,7

				Толщина стенки: 20,5 Предельное отклонение наружного диаметра: 1,4мм. Рабочее давление, атм./мПа: не менее 16/1,6 Овальность после экструзии: не 4,5мм.
--	--	--	--	--

5. Требования по объему гарантий качества поставки поставляемого товара.

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ 18599-2001 изм.№1,2, указать наличие сертификатов ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004). Данные требования должны подтверждаться, соответствующим документом-паспортом качества на трубную продукцию, выданным аккредитованной испытательной лабораторией. Аккредитация лаборатории должна быть подтверждена сертификатом соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025:2005.

На поставляемый товар предоставляется паспорт завода-изготовителя (паспорт производителя), заверенный печатью организации Поставщика.

Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается на срок, не менее срока, указанного заводом-изготовителем.

Качество товара подтверждается сертификатом соответствия и/или сертификатом производителя (сертификатом завода-изготовителя).

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя (производителя). Наличие сертификата, соответствие маркировки труб, поставка новых (не бывшего в употреблении), 2020 года выпуска, качество и комплектность должны соответствовать действующим правилам и нормам.

При обнаружении несоответствия качества товара указанным стандартам, акт о ненадлежащем качестве товара составляется в присутствии представителя Поставщика. Все расходы, связанные с заменой, возвратом некачественного товара несет Поставщик.