

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ д/с №18 "Светлячок"
ГО г.Кумертау РБ

И.А. Тулякова

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт системы электроснабжения МАДОУ д/с №18 "Светлячок"
по адресу: РБ, г.Кумертау, ул.Дзержинского, д.3А.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Электроосвещение. Монтажные работы				
1	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.	1	
2	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-48 (620x310x120 мм)	шт.	1	
3	Прибор или аппарат	1 шт.	15	
4	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 32А, характеристика С	шт.	2	
5	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт.	9	
6	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С	шт.	3	
7	Устройство защитного отключения: УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030	шт.	1	
8	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.	1	
9	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-36 IP31 (520x310x120 мм)	шт.	1	
10	Прибор или аппарат	1 шт.	6	
11	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт.	3	
12	Устройство защитного отключения: УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030	шт.	3	
13	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	1	
14	Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током: 40А	шт.	1	
15	Прибор или аппарат	1 шт.	7	
16	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт.	2	
17	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С	шт.	5	
18	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.	1	
19	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-36 IP31 (520x310x120 мм)	шт.	1	
20	Прибор или аппарат	1 шт.	2	
21	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С	шт.	1	
22	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С	шт.	1	
23	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	3	

1	2	3	4	5
24	Щитки осветительные: ОЩВ-12 УХЛ4	шт.	3	
25	Прибор или аппарат	1 шт.	49	
26	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 25A, характеристика С	шт.	14	
27	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 16A, характеристика С	шт.	21	
28	Устройство защитного отключения: УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030	шт.	14	
29	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	
30	Щитки осветительные: ОЩ-6 УХЛ4	шт.	1	
31	Прибор или аппарат	1 шт.	5	
32	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 16A, характеристика С	шт.	1	
33	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10A, характеристика С	шт.	4	
34	Разветвительная коробка: У-194	10 шт.	1,7	

Раздел 2. Осветительные приборы

35	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	1,34	
36	Светильник светодиодный ДВО, 36Вт, опал LDV03-6560-36-6500-U-KO1	шт.	60	
37	Светильник подвесной для помещений специального назначения/ Светильник потолочный светодиодный LED на 12 Вт, IP 65 ССП159	шт.	20	
38	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-200-003 /Светильник для спальни детского сада со светодиодными лампами на 18Вт SPB-6 на 18Вт	шт.	54	
39	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,77	
40	Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 2x36, IP54	шт.	77	
41	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,56	
42	Светильник подвесной для помещений специального назначения/ Светильник потолочный светодиодный LED на 12 Вт, IP 65 ССП2301-12	шт.	46	
43	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО 46-2x36-504 для освещения спортивных залов, с защитной решеткой	шт.	10	
44	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,32	
45	Аварийный автономный светильник 1x20 Вт с лампой в комплекте марки СБА 3924 SQ 0308-0002	шт.	32	
46	Световые настенные указатели	100 шт.	0,4	
47	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005/ указатель световой ВЫХОД с аккумуляторной батареей время работы в аварийном режиме 3 часа.	шт.	40	
48	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,41	

1	2	3	4	5
49	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 02-100-002 с решеткой	шт.	23	
50	Светильники НББ 60-161Б антивандальные/светильник светодиодный ДПБ LED 12Вт "ИСКРЫ"	шт.	8	
51	Светильники настенные для металлогалогенных ламп типа NBT 22 H70/ светильник настенный БРА светодиодный LED на 12 ВТ, IP20 Globo 40404-W Burgundy	шт.	2	
52	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F115 /светильник потолочный светодиодный LED на 12 ВТ, IP20 Globo 48092-2 Ballerina 1	шт.	8	
53	Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 9W/3U E27/лампа светодиодная	шт.	23	

Раздел 3. Электроустановочные изделия

54	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,8	
55	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057-с, цвет бежевый	10 шт.	8	
56	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,42	
57	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-039-с с подсветкой, цвет белый	10 шт.	4,2	
58	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
59	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0,1	
60	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	
61	Розетка потолочная	100 шт.	0,01	
62	Коробка марки У73 КУВ-1МУ	10 шт.	12,2	
63	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55	шт.	122	
64	Разветвительная коробка: У-194	10 шт.	1,2	
65	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,38	
66	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,28	
67	Розетка скрытой проводки	100 шт.	0,1	

Раздел 4. Кабельные изделия

68	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	26,86	
69	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,26	
70	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	1,2342	

1	2	3	4	5
71	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,627	
72	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ²	1000 м	0,03264	
73	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,0459	
74	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм ²	1000 м	0,03264	
75	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ²	1000 м	0,0102	
76	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм ²	1000 м	0,0867	
77	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм ²	1000 м	0,0255	
78	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм ²	1000 м	0,0255	
79	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х4	1000 м	0,002	
80	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5	1000 м	0,445	
81	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/ д.40 мм и д.20 мм	100 м	0,81	
82	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м	0,81	
83	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 40 мм	10 м	0,6	
84	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 40 мм	10 шт.	1,1	

1	2	3	4	5
85	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм	10 м	7,5	
86	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм	10 шт.	7,1	
87	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	2	
88	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1	шт.	2	

Раздел 5. Демонтажные работы (строительные работы)

89	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см ²	100 м борозд	17,23	
90	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	1,2	
91	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм/ сверление под коробку КУВ	100 отверстий	1,39	
92	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	1,38	
93	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м ² поверхности	1,38	
94	Шпатлевка универсальная	т	1,325	
95	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,38	

Раздел 6. Демонтажные работы

96	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	3,66	
97	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	1,62	
98	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	2,22	
99	ДЕМОНТАЖ: Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	3	

