



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

620017 г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4.
ИНН/КПП 6670018981/667801001
тел. (343) 331-95-85 факс (343-331-95-75, e-mail: rsk@svrsk.ru

15.06.2022 г. № 254/20

На № 20-2022-458 от 14.06.2022 г.



Утверждаю:

Ершов А.Г.

(по доверенности №10 от «01» января 2022г.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наименование сетевой организации: АО «Региональная сетевая компания»

Наименование Заявителя: Горинова Нина Николаевна

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **ВРУ-0,22 кВ гаражного бокса.**

2. Наименование и местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **гаражный бокс №27483, расположенный по адресу: г.Каменск-Уральский, ГСК №436 по ул.Павлова,5 (кадастровый номер земельного участка 66:45:0100244:0005).**

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет **8,25 кВт.**

4. Категория надежности: **третья.**

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2022 г.**

7. Точка присоединения: **отходящие контакты линейного автоматического выключателя, расположенного в ЩУ-0,22 кВ на проектируемой опоре ВЛИ-0,4 кВ ф. №3 ТП-70Т.**

8. Основной источник питания: **ПС Скала 110/10/6кВ (яч.1) ф.6кВ "ЦРП-60/2"**

9. Мероприятия, выполняемые Сетевой организацией:

9.1. На опоре №21 ВЛ-6 кВ ф. «Город» выполнить отключение ВЛИ-0,4 кВ в сторону опоры №1.

9.2. Переключить существующую ВЛИ-0,4 кВ от опоры №21 на ф.№3 в РУ-0,4 кВ ТП-70Т. На ф.№3 в РУ-0,4 кВ ТП-70Т выполнить расчет плавких вставок.

9.3. Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 ф.№3 ТП-70Т до проектируемой опоры на границе земельного участка Заявителя, проводом СИП 3х25+1х35, L=92 м.

9.4. Установить средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения – на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Учет электроэнергии выполнить счетчиком, классом точности не ниже 2.0.

10. Мероприятия, выполняемые Заявителем:

10.1. Выполнить однолинейную схему электроснабжения. Схему выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

10.2. Установить ВРУ-0,22 кВ гаражного бокса, в котором предусмотреть: коммутационные аппараты, для отключения и включения токов нагрузки и токов

короткого замыкания. Принять на ввод автоматический выключатель с номинальным током расцепителя не более 40 А.

10.4. Выполнить строительство ЛЭП-0,22 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,22 кВ Заявителя. Ввод выполнить с обеспечением необходимых комплектующих и материалов для выполнения мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации (проводов ВЛИ-0,4 кВ) и объектов (энергопринимающих устройств) Заявителя. Данные комплектующие и материалы являются частью энергопринимающих устройств Заявителя.

10.5. Выполнить защиту от грозовых перенапряжений и защиту от перенапряжений при аварийной работе сети.

10.6. Выполнить заземляющее устройство и заземление всех электроприемников в соответствии с ПУЭ-7.

10.7.Рекомендуем установить устройство, контролирующее величину максимальной мощности (исключить несанкционированный доступ к токовым цепям устройства, контролирующего величину максимальной мощности).

10.8.Самостоятельно осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств и фактический прием напряжения и мощности в соответствии с инструкцией, размещенной в Личном кабинете Заявителя на сайте Сетевой организации.

10.9. Получить в Личном кабинете на официальном сайте Сетевой организации акт допуска прибора учета в эксплуатацию, акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического присоединения.

10.10. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в Личном кабинете Заявителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

11. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По истечении срока действия данных Технических условий, а так же при реконструкции электроустановок или изменении условий заявки, Заявитель обязан получить новые технические условия.

Инженер ПТО



Егорова Т.Е.

« 17 » 06

2022 г.