

Утверждаю:
Директор ГУП «ОКВК» РБ
А.В. Захаров



ВЕДОМОСТЬ

обнаруженных дефектов сооружения и оборудования по состоянию на октябрь 2022 года

№	Наименование объекта и оборудования	Выявленный дефекты	Необходимые материалы	Кол-во	Срок устран ения	Приход мет.лома от списания
1	Водопроводные сети городские водоводы (инв №20161049) от т.1 в районе ж.д.№48 до т.2 в районе ж/д №25 по ул. Озерная Сталь Д=300мм. Год постройки 1983 в эксплуатации 39 лет.	Износ водопроводов составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нарушена. Частые порывы.	Труба п/эт Д=315мм Втулка под фланец ПЭ 100 Д=315мм Фланец Д=300мм	400м.п. 2 шт. 3 шт.	2023 год	

Начальник ПТО

Инженер ПТО

Начальник ЦЭГВС

Захаров В.М.

Феофанова Л.И.

Кашапов Р.И.