



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУП «ОКВК» РБ
А.В. Захаров

2022 г.

АКТ

Обследования технического состояния сооружения: водопроводные сети городские
квартала №2 инв. №20162012

По адресу: г.Октябрьский, водопровод по ул.Кузнечная от ж/д №4 до ж/д №25.

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В.

Главный инженер

Члены комиссии:

Захаров В.М.

Начальник ПТО

Кашапов Р.И.

Начальник ЦЭГВС

Произведено визуальное обследование технического состояния сооружения: водопровод по ул.Кузнечная от ж/д №15 до ж/д №25 с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждений.

Комиссией установлено:

I. Общие сведения:

1.Материал труб: сталь

2. Диаметр труб: 76мм

3. Год постройки - 1953 год.

4. Год и вид последнего ремонт - 2021г текущий ремонт

5. Протяженность сети 87 п.м..

II. Описание состояния обследуемого сооружения водопровод по ул.Кузнечная от ж/д №15 до ж/д №25 находится в аварийном состоянии. Износ водопроводов составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет. Производить ремонт нецелесообразно.

III. Заключение

В результате осмотра водопровод по ул.Кузнечная от ж/д №15 до ж/д №25 комиссия пришла к заключению: водопровод нуждается в замене. Необходимо произвести замену стальных труб Д=100мм на п/этиленовые трубы Д=90мм, протяженность 87 п.м. открытым способом.

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В.

Члены комиссии:

Захаров В.М.

Кашапов Р.И.