

Директор ГУП «ОКВК» РБ
А.В.Захаров



обнаруженных дефектов сооружения и оборудования по состоянию на октябрь 2022 года

№	Наименование объекта и оборудования	Выявленный дефекты	Необходимые материалы	Кол-во	Срок устран ения	Приход мет.лома от списания
1	Водопроводные сети городские квартала №2 (инв №20162012) водопровод по ул.Кузнечная от ж.д.№15 до ж.д.325 Сталь Д=76мм. Год постройки 1953 в эксплуатации 69 лет.	Износ водопроводов составляет 100%,трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляция нарушена.	Труба п/эт Д=900мм НСПС Д=90*89мм Седелка Д=90*1"мм Отвод ст. 90° Д=89*5мм Песок ПГС	87м.п. 2шт 7шт 4шт 23,8м3 21м3	2023 год	

[Signature]

Захаров В.М.

[Signature]

Хужахметов Н.Ш.

Karl

Кашапов Р.И.