Граница охранной зоны газопроводов высокого и среднего давления (2,0м от оси газопровода) и проектируемого ПГБ (10,0м).

Для обеспечения устойчивости проектируемых подземных газопроводов среднего давления предусмотрена установка текстильных контейнеров для балластировки трубопроводов. Контейнеры текстильные КТ предназначены для балластировки минеральным грунтом подземных трубопроводов, проходящих по болотам и обводненным участкам, на переходах малых рек. Контейнеры изготовлены из технической ткани НСМ согласно требований ТУ 4834-042-60697846-2009 по рабочим чертежам. Контейнер имеет две цилиндрические емкости, в горловины которых вшиты рукава, и грузовые элементы, пришитые к оболочке емкости.

КТ-250 установить с интервалом 2,5м.

КТ-160, КТ-110 и КТ-63 установить с интервалом - 3,0м.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Парфенова			04.2023
Н.контр.		Янбекова			04.2023
Гл.спец.		Нечваль А.			04.2023

22.5-ГСН

Система газопровода в границах земельных участков с кадастровыми номерам 02:47:101001:3666, 02:47:101001:3677, 02:47:101001:3688, 02:47:101001:3691, 02:47:101001:3692 (земельный участок 02:47:101001:3920 для размещения ПРГ No/1 блочного типа) сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. Корректировка 1

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

План газопроводов М1:500 (начало)

ООО "НефтьГазПроект"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.