

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям**

№ 44-2021

« » _____ г.

Сетевая организация: ООО «Таганрогская энергетическая компания».

Заявитель: Хруленко Алексей Анатольевич.

1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: ВРУ-0,4кВ на земельном участке.

2. Наименование объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: ВРУ-0,4кВ на земельном участке.

3. Место нахождения объекта: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 2-ая Песочная, 28 (кадастровый номер: 61:58:0003412:31).

4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15 кВт при напряжении 0,4кВ.

5. Категория надежности: 3 (третья).

6. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4кВ

7. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: 2021г.

8. Точка присоединения: нижние клеммы автоматического выключателя установленного в щите учета-0,4кВ на проектируемой опоре по проектируемой ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4 КТП-6/0,4кВ №832А 630кВА (по КВЛ-6кВ на балансе ООО «ТЭК» от ТП-6/0,4кВ №701(КЛ-6кВ №710/1, Т-7) на балансе ООО «Югстроймонтаж»).

9. Основной источник питания: КТП-6/0,4кВ №832А 630кВА (по КВЛ-6кВ на балансе ООО «ТЭК» от ТП-6/0,4кВ №701(КЛ-6кВ №710/1, Т-7) на балансе ООО «Югстроймонтаж»).

10. Резервный источник питания: не предусмотрен

11. Сетевая организация:

11.1. Разрабатывает схему электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть Заявителя величину разрешенной к использованию мощности.

11.2. Выполняет учёт электроэнергии в соответствии с Правилами организации учёта электроэнергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

11.3. После выполнения технических условий Сетевой организацией оформляет акт о выполнении технических условий, акт о технологическом присоединении объекта и акт допуска в эксплуатацию прибора учёта.

12. Заявитель:

12.1. Выполняет электроснабжение ВРУ-0,4кВ на земельном участке, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 2-ая Песочная, 28 отдельным присоединением линией-0,38кВ от нижних зажимов автомата в щите учета-0,4кВ, установленного Сетевой организацией на проектируемой опоре по проектируемой ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №832А 630кВА. При этом Заявитель обязан организовать фактическое присоединение и фактический прием напряжения и мощности согласно инструкции, размещенной сетевой организацией в личном кабинете Заявителя, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное присоединение и прием напряжения и мощности

12.2. Выполняет комплекс организационно-технических мероприятий, необходимых для отбора мощности в объеме 15 (пятнадцати) кВт в соответствии с требованиями, утвержденными «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (в действующей редакции).

13. Срок действия настоящих технических условий – 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Директор ООО «ТЭК»

_____/О.Ю. Коржов/

Главный энергетик ООО «ТЭК»

_____/С.О. Кирисенко/

« » _____ 20__ г.