

Общество с ограниченной ответственностью  
**КИРИШСКАЯ  
СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ**  
**ООО «ЖСК»**

Юридический адрес: 187110, Ленинградская обл.,  
г. Кириши, Волховское шоссе, дом 11  
Почтовый адрес: 187110, Ленинградская обл.,  
г. Кириши, Волховское шоссе, дом 11  
телефон/факс: (812) 332-74  
ИНН/КПП: 4708021189/472701001  
www.parkind.ru

№ 11  
«10» февраля 2025 г.

В ответ на входящий запрос № 5742 от 07.02.2025 г.

**«Уважаемый Заказчик!**

При рассмотрении ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ,

2. Очистные сооружения поверхностно-производственных сточных вод проектной производительности 20 л/сек (ЛОС-20) или эквивалент.

возник вопрос:

Показатели технологической очистки:

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Взвешенные вещества</b>   | – не более 2000 мг/л, на выходе – 3,0 мг/л    |
| <b>Нефтепродукты</b>         | – на входе до 120 мг/л, на выходе – 0,05 мг/л |
| <b>БПК<sub>5</sub></b>       | – на входе до 20 мг/л, на выходе – 3,0 мг/л   |
| <b>Железо общее</b>          | – на входе до 0,8 мг/л, на выходе – 0,1 мг/л  |
| <b>Водородный показатель</b> | – рН 6,5 – 8,5                                |

при этом:

Емкостные сооружения принять круглого сечения из стекловолокна диаметром корпуса 2,00 м, длиной корпуса 8,00 м, состоящего из трех ступеней – отсеком пескомаслоотделителя, отсеком маслобензоотделителя, сорбционным отсеком со сроком службы 50 лет.

Указанные объемы 2,0х 8,0 критически не достаточны, чтобы почистить сточные воды с указанными параметрами до требуемых значений.

Просим разъяснить, будет ли принято предложение по поставке очистных сооружений с отличными (увеличенными) габаритными или указанные габаритные размеры емкости являются обязательными и неизменными?»

**Сообщаем следующее:**

В подготовки закупочной документации заказчиком проводился анализ рынка, в результате которого было установлено, указанные в документации размеры сооружений ЛОС-20 и требования к составу сточных представлены на рынке.

Если у Вас возникает необходимость изменить размеры емкости, то необходимо изменить и размеры наземного павильона для обеспечения круглогодичной эксплуатации сооружений. Данные размеры и параметры необходимо указать в техническом предложении, которое является неотъемлемой частью заявки на участие в закупке.

Генеральный директор



С.А. Азизов

