



№ СКУ	Труба	Трасс, °C	L, м	Температура монтажа, °C								
				-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20
1	T1	110	44,3	27,8	25,1	22,3	19,6	16,9	14,2	11,4	8,7	6,0
	T2	70	44,3	16,9	14,2	11,4	8,7	6,0	3,3	0,5	-2,2	-5,0
	T3	60	44,3	14,2	11,4	8,7	6,0	3,3	0,5	-2,2	-4,9	-7,6
	T4	50	44,3	11,4	8,7	6,0	3,3	0,5	-2,2	-4,9	-7,6	-10,4
2	T1	110	17,75	11,1	10,0	9,0	7,9	6,8	5,7	4,6	3,5	2,4
	T2	70	17,75	6,8	5,7	4,6	3,5	2,4	1,3	0,2	-0,9	-2,0
	T3	60	17,75	5,7	4,6	3,5	2,4	1,3	0,2	-0,9	-2,0	-3,1
	T4	50	17,75	4,6	3,5	2,4	1,3	0,2	-0,9	-2,0	-3,1	-4,1
3	T1	110	22,05	13,8	12,5	11,1	9,8	8,4	7,1	5,7	4,3	3,0
	T2	70	22,05	8,4	7,1	5,7	4,3	3,0	1,6	0,3	-1,1	-2,4
	T3	60	22,05	7,1	5,7	4,3	3,0	1,6	0,3	-1,1	-2,4	-3,8
	T4	50	22,05	5,7	4,3	3,0	1,6	0,3	-1,1	-2,4	-3,8	-5,2

Примечание:
1. Размеры и отметки со * уточнить по месту производства работ.
2. Позиции соответствуют 0576-СудПЗ-1-ТКР.ГЧ.СО, участок 8.

0576-СудПЗ-1-ТКР.ГЧ					
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новы́й Уренгой					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Кучерявая	Кучерява	11.25		
Проверил	Самойленко	Ред	11.25		
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в городе Новы́й Уренгой				Стадия	Лист
Участок 8. Сети ТС от ТК-II-9/1 до ТК-II-9/26, мкр. Полярный. План М 1:500. Схема. ТК-II-9/1. Разрезы 1-1, 2-2				Р	14
Н. Контроль Кучерявая Кучерява				Листов	
ГИП Самойленко Ред				000 «СидПроектЭксперт» г. Омск	