

15 июля 2026 г.

"Утверждаю"
Главный инженер
К.В. Метелица

АС № 762

Аварийный акт № 1/127/1

г.Североморск,
Мурманская обл., ул. Восточная
Котельная № 127

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Начальник ПУ №1 г.Североморск

(занимаемая должность, место работы, фамилия, имя, отчество)

Мокряк Андрей Алексеевич

Начальник котельной № 127

(занимаемая должность, место работы, фамилия, имя, отчество)

Афанасенко Андрей Анатольевич

Составила настоящий акт в том, что

15 июля 2026

в

11.30 (МСК)

В/ч 40105, в/г
20

№ 127

При осмотре аварийного участка теплотрассы на территории в/ч 40105 был выявлен коррозионный износ трубопровода с многочисленными порывами на подаче и обратке: участок от ТК4 до инв. №131 d=159мм; участок от инв. №129 до инв. №128 d=89 и от инв. №140 до инв. №139 d=89.

(описание дефектов, их местонахождение, технические характеристики)

Причина произошедшего аварийного случая:

Длительная эксплуатация сети трубопроводов

Выводы и предложения комиссии:

Необходима замена участка теплотрассы.

Вышедшее из строя оборудование, необходимые материалы и оборудование для проведения ремонтных работ:

№ п/п	Наименование и марка (указать краткие характеристики материалов и оборудования) вышедшего из строя оборудования	год ввода в эксплуатацию/ ориентировочный % износа	Ед. изм.	Кол-во	наличие-отсутствие резервного оборудования/ примечание
1	Труба, диаметр 159 мм	2010/100%	м	150	Отсутствие резервного трубопровода
2	Труба, диаметр 89мм	2010/100%	м	260	
№ п/п	2	х	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Трубы, диаметр 159 мм		м	150	
2	Труба, диаметр 89мм		м	260	
3	Задвижки, d=150		шт.	2	
4	Задвижки, d=80		шт.	4	
5	Электроды		кг.	24	
6	Отводы, d=89 мм		шт.	24	

Планируемый срок выполнения работ:

Начало: в
Окончание: в

11:30 (МСК) 15 июля 2026

После закупки ТМЦ.

Председатель комиссии:

Начальник ПУ №1 г.Североморск

Мокряк А.А.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник котельной

№127 Афанасенко А.А.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

(занимаемая должность, место работы, фамилия, имя, отчество)