

15 июля 2026 г.

"Утверждаю"
Главный инженер
К.В. Метелица
АС № 761

Аварийный акт № 1/148/3

г.Североморск,
Мурманская обл., пр-д Старая Ваенга
Котельная № 148

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Начальник ПУ №1 г.Североморск
(занимаемая должность, место работы, фамилия, имя, отчество)

Мокряк Андрей Алексеевич

Начальник котельной № 148

(занимаемая должность, место работы, фамилия, имя, отчество)

Нагорнов Евгений Николаевич

Составила настоящий акт в том, что

15 июля 2026

10.30 (МСК)

Прикотельная № 148
территория

При осмотре аварийного участка трубопровода $d=159$ мм, находящегося непосредственно сразу на выходе из котельной в сторону в/ч 77360-Н, были выявлены фрагменты сквозной коррозии труб на подаче и обратке теплоносителя.

(описание дефектов, их местонахождение, технические характеристики)

Причина произошедшего аварийного случая:

Длительная эксплуатация сети трубопроводов

Выводы и предложения комиссии:

Необходима замена участка теплотрассы.

Вышедшее из строя оборудование, необходимые материалы и оборудование для проведения ремонтных работ:

№ ш/п	Наименование и марка (указать краткие характеристики материалов и оборудования) вышедшего из строя оборудования	год ввода в эксплуатацию/ориентровочный % износа	Ед. изм.	Кол-во	наличие-отсутствие резервного оборудования/примечание
1	Труба, диаметр 159 мм	2010/100%	м	150	Отсутствие резервного трубопровода
№ ш/п	2	х	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	1. Трубы, диаметр 159 мм 2. Отводы $d=159$ мм 3. Электроды для сварки		м шт. кг.	48 6 9	

Планируемый срок выполнения работ:

Начало: в
Окончание: в

10:30 (МСК) 15 июля 2026

После закупки ТМЦ.

Председатель комиссии:

Начальник ПУ №1 г.Североморск

Мокряк А.А.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник котельной

№148 Нагорнов Е.Н.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

(занимаемая должность, место работы, фамилия, имя, отчество)