

Опросный лист на заказ оборудования КРУН-6кВ (РП-6кВ)

1	ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ			2КРУН ф.11-17		
2	Порядковый номер камеры			1	2	3
3	Номинальное напряжение		6 кВ			
4	Номинальный ток сборных шин		1000А			
5	СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ					
6	Назначение камеры			Ввод	Отх. линия ТП-546	Отх. линия
7	Обозначение камеры. Тип			КСО-366	КСО-366	КСО-366
8	Выключатель:	Тип		Выключатель нагрузки ВНА	Выключатель нагрузки ВНА	Выключатель нагрузки ВНА
9		Ток		630 А	630 А	630 А
10	Элементы блокировки (электромагнит+механич)			+	+	+
11	Марка, кол-во и сечение кабельных линий, (шт. x мм ²)			АСБ-3х120 мм ²	ААБл-3х50 мм ²	АСБ-3х120 мм ²
12	Примечание			Исполнение — наружное, всепогодное (КРУн), киоскового типа, полной заводской готовности.		
13				Материал стен — оцинкованный стальной лист		
14				Каркас — горячеоцинкованная сталь. Все металлоконструкции — антикоррозийное покрытие не менее 80 мкм		
15				Двери — металлические, с замком и уплотнителем.		
16				Таблички знаков безопасности на дверях КРУН		

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник ТПикЛ



Тухбатуллин И.Г.

Мазоватов Е.Л.

Шаймарданов М.Д.