

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 13-26-9834
на подключение (технологическое присоединение)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения

1. **Исполнитель:** ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
2. **Заявитель:** Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Орленок» Муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан заявка № 13-26-0000002374.
3. **Объект капитального строительства:** Детский оздоровительный лагерь «Орленок», расположенная (проектируемая) по адресу: 452281, Республика Башкортостан, Илишевский район, сельское поселение Ишкаровский сельсовет, д. Ашманово (кадастровый номер земельного участка 02:27:100102:4).
4. **Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования** (подключаемого и ранее подключенного газоиспользующего оборудования): 1 000,03 м³/час, (в том числе 933,42 м³/час-перспективное строительство).
- Объем годового газопотребления:** 2 901,904 тыс. м³/год.
5. **Давление газа в точке подключения**
проектное (максимальное): 1,2 МПа;
фактическое (расчетное): 0,33 МПа.
6. **Срок подключения** (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения 2 года с даты заключения договора.
Характер потребления газа: отопление, вентиляция.
7. **Информация о газопроводе в точке подключения:**
 - диаметр газопровода: 90 мм;
 - материал трубы: полиэтилен;
 - способ прокладки: подземный;
 - максимальное рабочее давление (проектное): 1,2 МПа;
 - фактическое (расчетное) давление: 0,33 МПа;
 - протяженность: 2 610 м.
8. **Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования** (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

Точка подключения (планируемая)	Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения	Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (м³/час)	Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (м³/час)	Величина максимального расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее присоединенного в данной точке подключения (м³/час)	Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа)	Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)

9. **Точка подключения (планируемая):** на границе земельного участка.
Информация о расположении точки подключения будет направлена дополнительно в соответствии п. 59 Правил подключения.
10. **Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению**

газоиспользующего оборудования:

- сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
- газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентиляционными каналами, помещение должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации;
- необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;
- необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;
- необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет:

– проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения: Действующий газопровод высокого давления от ГРП д. Итеево до ГРП д. Ишкароро Илишевского района РБ:

диаметр: 159 мм наруж. ;

материал трубы: сталь ;

максимальное рабочее давление (проектное): $P \leq 1,2$ МПа;

давление фактическое: 0,5 МПа;

протяженность: 7 967,5 м;

собственник данного газопровода: Государственная собственность.

источник газоснабжения: ГРС Телепаново;

выходная линия ГРС: Телепаново;

способ прокладки: подземный;

тип защитного покрытия: усиленного типа;

материал защитного покрытия: на основе липких полимерных лент;

коррозионная агрессивность грунта: средняя;

источник блуждающих токов: отсутствует;

наличие ЭХЗ: СКЗ-УПГ-63/48-У1; $I_{раб.}=0,1$ А; $U_{раб.}=1,5$ В; $\square U_{т.др.}=-1,59$ В по МЭС;

до точки подключения (планируемой):

диаметром: 90 мм;

протяженностью: 2 610 м;

материалом труб: полиэтилен;

максимальным рабочим давлением (проектным): 1,2 МПа;

тип прокладки: подземный;

по адресу: 452281, Республика Башкортостан, Илишевский район, сельское поселение Ишкароровский сельсовет, д. Ашманово (кадастровый номер земельного участка 02:27:100102:4);

– проектирование и строительство отключающего устройства на месте присоединения к сети газораспределения;

– получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

12. Заявитель осуществляет:

– предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;

– проектирование и строительство сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: 452281, Республика Башкортостан, Илишевский район, сельское поселение Ишкароровский сельсовет, д. Ашманово (кадастровый номер земельного участка 02:27:100102:4);

– проектирование и строительство пункта редуцирования газа;

– обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. К установке рекомендуется предусмотреть интеллектуальные счетчики газа.

13. Срок действия настоящих технических условий равен сроку выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) по настоящему договору равен сроку подключения (технологического присоединения) согласно договору.

Главный инженер-первый заместитель
генерального директора
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»



Д.А. Крюков

Главный инженер филиала
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
в г. Нефтекамске

С. А. Михальчук

Исполнитель: З. Ф. Гатина

Телефон (34787) 3-44-03, доб. 90836



