

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	изм 1(зам)
2	Техническая спецификация металла	изм 1(зам)
3	Ведомость металлоконструкций по видам профилей	изм 1(зам)
4	Схема расположения стоек между осями 15–19 и А–Ж	изм 1(зам)
5	Схема расположения балок перекрытия между 15–19 и А–Ж	изм 1(зам)
6	Разрезы 1 – 1, 2 – 2	изм 1(зам)
7	Разрезы 3 – 3, 4 – 4	изм 1(зам)
8	Узлы 1 ÷ 7	изм 1(зам)
9	Узлы 8 ÷ 13	изм 1(нов)
10	Стойки Ст1– Ст4	изм 1(нов)
11	Вертикальные связи ВС1, ВС2. Узлы 1 ÷ 5	без изм
12	Раскладка стеновых панелей по оси 17	без изм
13	Схема расположения лестницы по оси 17 между осями А – Б на отм. +5,800;+10.000	изм 1(зам)
14	Схема расположения отверстий ОВ между осями 1–19 по оси Ж	изм 1(нов)
15	Схема расположения элементов зашиваемых проемов между осями 1–19 по оси Ж	изм 1(нов)
16	Схема расположения элементов обрамления отверстий по оси 19 между осями А–Ж	изм 1(нов)
17	Схемы расположения стоек, балок, прогонов и стального профилированного настила покрытия	изм 1(зам)
18	Разрезы 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3	изм 1(зам)
19	Узел примыкания кровли	изм 1(нов)
20	Шахта Ш1 :	изм 1(нов)
21	Разрезы 4 – 4, 5 – 5	изм 1(нов)
22	Фрагменты усиления окон в экспериментальном корпусе	нов.
23	Узлы А, Б	нов.

1. Чертежи разработаны на основании задания на проектирование и чертежей АР.
2. Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
3. Проект разработан к следующим условиям строительства:
 - расчетная зимняя температура наружного воздуха -30°C ;
 - скоростной напор ветра для I района $-0,23$ кПа ($23\text{кг}/\text{м}^2$);
 - расчетный вес снегового покрова для III района $-2,40$ кПа ($240\text{кг}/\text{м}^2$).
4. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 128.15.
5. Марки стали приведены на листах комплекта и в технической спецификации металла.
6. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118–99 , СП70.13330.2012, СНиП 12–04–2002, СНиП 12–03–2001.
7. Все заводские соединения сварные.
8. Монтажную сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264–80 электродами типа Э42 по ГОСТ 9467–75.
Неоговоренные швы принять катетом по наименьшей толщине свариваемых элементов, но длиной не менее 50мм.
9. При производстве работ по антикоррозийной защите металлоконструкций руководствоваться требованиями СП 72.13330.2011 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
Для защиты от коррозии металлоконструкции окрасить эмалью ПФ–115 ГОСТ 6465–76 за 2 раза по грунтовке ГФ–021 ГОСТ 25129–82.
10. Виды работ, на которые необходимо составлять акты скрытых работ:
 - изготовление и монтаж металлоконструкций;
 - обетонирование баз металлических колонн;
 - сварка монтажных узлов;
 - проверка перед монтажом собранных конструкций;
 - устройство антикоррозийной защиты металлических поверхностей: очистка, грунтовка, устройство защитного слоя и осмотр оконченной антикоррозийной защиты;
 - проверка конструкций, скрываемых последующими работами.
11. Все виды работ выполнять при наличии ППР.

Согласовано:

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N
--------------	----------------	---------------

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий при соблюдении размещения объекта и обеспечивает безопасную эксплуатацию предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта  Баландина М.В.

						14.26.05-01 - КМ2		
1	-	зам.	1/08-16		08.16	Реконструкция и техническое перевооружение ФГУП "ИНИИПИК ФСБ России" для организации производства перспективных полимерных материалов со специальными свойствами <i>Корректировка проекта</i>		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата			
Разраб.	Красноперов		10.13	Производственный корпус		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Нурмухаметов		10.13	(Экспериментальный цех)				
Нач.сектора	Ерофеева		10.13	2-й пусковой комплекс		П	1	23
Гл.констр.	Гришин		10.13			000		
ГИП	Баландина		10.13	Общие данные		"ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"		
Н.контр.	Соколова		10.13			г.Иваново		

Формат А3