Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
«УССУРИЙСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАУСО
«Уссурийский реабилитационный центр»



Г.Ю. Янишевская

03.03.2026 г.

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности на территории и в здании жилого, лечебно-учебного корпуса КГАУСО «УРЦ» ул. Нагорная, 24

№ 3-1

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности на территории и в здании жилого, лечебно-учебного корпуса КГАУСО «УРЦ» ул. Нагорная, 24»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности и устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и здания жилого, лечебно-учебного корпуса ул. Нагорная, 24 (далее – здание) КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр» (далее – учреждение).

1.2. Требования настоящей инструкции обязательны для выполнения всеми сотрудниками учреждения и другими лицами, находящимися на рабочих местах или на территории учреждения.

1.3. Работники учреждения допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

1.4. Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, в том числе за:

Мера пожарной безопасности	Ответственное должностное лицо
сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты	Дежурная медицинская сестра
организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств	Заместитель директора по АХР Заместитель директора по МРР Заведующий воспитательной службой
проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты)	Заместитель директора по АХС Специалист по АХО
отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия	
перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара	Заместитель директора по АХР Заместитель директора по МРР
удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара	Заместитель директора по АХР Заместитель директора по МРР
осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны	Заместитель директора по АХР
обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	Заместитель директора по АХР
организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей	Заместитель директора по АХР
встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	Охранник ЧОП (или сторож-вахтер)
сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах	Дежурная медицинская сестра, дежурный медицинский брат
информирование по прибытии подразделения пожарной охраны руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на	Дежурная медицинская сестра, дежурный медицинский брат

объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара	
организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития	Заместитель директора по АХР

1.5. Должностные лица, являющиеся дежурным персоналом в учреждении: дежурная медицинская сестра, дежурный медицинский брат.

1.6. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Порядок содержания территории, здания и помещений учреждения

2.1. По функциональной пожарной опасности здание жилого, лечебно-учебного корпуса относится к классу Ф1.1.

Складские помещения, расположенные в здании, имеют категорию взрыво- и пожароопасности В2, а также класс зоны П=IIа. Характеристики обозначены на дверях складских помещений.

2.2. К зданию должен быть обеспечен свободный доступ людей, различных видов пожарных машин и других автотранспортных средств.

2.3. Подъезды и подходы к пожарному оборудованию должны содержаться постоянно свободными.

2.4. Дороги, проезды и противопожарные разрывы между отдельными зданиями и сооружениями не должны загромождаться и использоваться для складирования материалов, оборудования и для стоянки автомобилей.

2.5. За исправное состояние дорог, подъездов к зданиям, сооружениям пожарным водоисточникам, средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации несут ответственность лица, назначенные приказом по учреждению.

2.6. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора.

2.7. Эксплуатация здания должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации.

2.8. В здании запрещается:

- хранить и применять на чердаках и в подвальных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки и подвальные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных

участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

- закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

- устраивать в складских помещениях здания для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здание, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной

защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

2.9. Оконные проемы чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а двери должны находиться в закрытом состоянии. На дверях следует указывать местонахождение ключей.

2.10. Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать металлические ёмкости с плотно закрывающимися крышками. По окончании работы ёмкости должны удаляться из помещений.

3. Порядок содержания эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов в здании должно быть обеспечено следующее:

- свободные проходы (к путям эвакуации и эвакуационным выходам);
- наличие плана эвакуации людей при пожаре на видном месте;
- наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации;
- исправное состояние знаков пожарной безопасности;
- свободное открывание дверей эвакуационных выходов изнутри, без ключа;
- открывание наружу (по направлению выхода из здания) дверей эвакуационных выходов;
- исправное состояние устройств для самозакрывания дверей (не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств));
- автоматическое включение аварийного освещения (при прекращении электропитания рабочего освещения).

3.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов в здании запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы

препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов из здания сушилки и вещалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- блокировать двери эвакуационных выходов.

3.3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

4.1. При расстановке в помещениях технологического и другого оборудования ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов, должна соответствовать установленным требованиям пожарной безопасности.

4.2. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не

имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

4.3. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

4.4. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

4.5. Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств должны проводится с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

5. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

5.1. При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

5.2. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

5.3. Работники при обращении с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности.

5.4. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

5.5. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

5.6. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов.

5.7. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

5.8. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

5.9. Производственная деятельность КГАУСО «УРЦ» не связана с транспортировкой пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

6. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

6.1. Все помещения не зависимо от их назначения, по окончании в них работы в ночное время, на выходные и праздничные дни, перед закрытием должны быть проверены.

Цель проверки помещений:

- устранение причин, способных вызвать в помещении возгорание или пожар в нерабочее время.

6.2. Проверка производится перед окончанием работы лицом, ответственным за противопожарное состояние помещения.

Проверяется следующее:

- тщательно ли проведена уборка помещения от мусора;
- выключены ли все электродвигатели, электронагревательные приборы обесточена ли сеть рабочего освещения. Электросеть складов и кладовых должны быть обесточена рубильником, установленным вне складского помещения;
- прекращена ли работа всех пожароопасных приборов (паяльных ламп газовых горелок и т.п);
- закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения;

- сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое имущество, оставляемое в помещении;

- освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки;

- обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения, к дверям запасных выходов, к дверям, ведущим наружу;

- исправно ли дежурное освещение;

- не остался ли кто из работников или посторонних лиц в помещении;

- проверив и убедившись, что в помещении нет пожарной опасности, ответственное лицо закрывает помещение на замок, ключи от замка сдает на проходную сторожу (вахтеру), охраннику ЧОП.

7. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта

7.1. На территории учреждения и в здании курить запрещено.

7.2. Проезды на территорию учреждения должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться посторонними предметами.

7.3. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории учреждения не должна превышать 5 км/ч.

7.4. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

8. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

8.1. Электродвигатели, светильники и распределительные устройства должны регулярно (не реже одного раза в месяц) очищаться от пыли.

8.2. Работы по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли и горючих отходов проводятся работниками, обслуживающими оборудование.

8.3. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

8.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими ЛВЖ и ГЖ хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

8.5. Уход за СИЗ и их хранение, проведение химчистки, стирки, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания, обеспыливания, сушки СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ осуществляется за счет средств организации в помещении прачки.

9. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

9.1. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции определяется проектной документацией или расчетами (расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности).

9.2. Запрещается хранить в помещениях выше установленного максимального предела сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

10. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

10.1. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.) должны быть основаны на требованиях, указанных в регламентах, правилах технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической, эксплуатационной и конструкторской документации.

11. Обязанности и действия работников учреждения при пожаре

11.1. Каждый работник при срабатывании системы оповещения людей о пожаре, при обнаружении пожара и (или) признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

немедленно сообщить об этом по телефону «101», при использовании мобильной связи необходимо набрать «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и должность).

Вызов с номера экстренного вызова «112» возможен при отсутствии денежных средств на счете, при заблокированной SIM-карте, при отсутствии SIM-карты телефона. Звонок в экстренные службы бесплатный, (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

11.2. В случае обнаружения работником признаков возгорания и не сработки автоматизированной пожарной системы (АПС) с голосовым оповещением о пожаре, работник обязан немедленно задействовать систему оповещения путем нажатия кнопки ИПР (извещатель пожарный ручной), дополнительно оповещая сотрудников голосом по пути следования.

11.3. Прекратить все виды работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

11.4. Закрыть окна, форточки на затворы;

11.5. Отключить по возможности электротехнику от источника электропитания, электрическое освещение;

11.6. Выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития

пожара и задымления помещений здания, сооружения (остановка работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание коммуникаций, остановка работы систем вентиляции и т.д.)

11.7. Покинуть служебное помещение согласно плану эвакуации, прикрыв двери кабинета, но не закрывая их на замок;

11.8. В случае возникновения пожара действия работников учреждения в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности проживающих в здании получателей социальных услуг (далее – ПСУ), их эвакуацию и спасение.

11.9. При проведении эвакуации работники учреждения обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации ПСУ исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью работникам учреждения нельзя оставлять ПСУ без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации, а также не повышать тона голоса и не кричать в присутствии ПСУ;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует плотно закрывать за собой двери, не запирая на ключ.

- принять меры по эвакуации закрепленных на момент пожара за работником ПСУ (согласно плану эвакуации). Если на момент оповещения за работником не закреплены эвакуируемые ПСУ, эвакуироваться самому;

- при выходе (по пути следования) проверить отсутствие ПСУ в группе, спальных комнатах, комнатах санитарной гигиены, туалетах.

11.10. Категорически запрещается пользоваться лифтом во время эвакуации.

11.11. ПСУ эвакуируются по имеющимся в группах или спальных комнатах поименным спискам.

11.12. После эвакуации лицо, за которым были закреплены ПСУ, докладывает о количестве эвакуированных заведующему воспитательной службы, который осуществляет сверку списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из учреждения со списком дежурной медицинской сестры, после чего докладывает директору учреждения о количестве эвакуированных ПСУ.

11.13. В ночное время сверку списочного состава ПСУ и доклад о численности эвакуированных ПСУ учреждения прибывшему пожарному расчёту осуществляет дежурная медицинская сестра.

11.14. Определение места сбора эвакуированных

Местом сбора при выходе из опасной зоны в учреждении определено:

- в летнее время эвакуированные размещаются на футбольном поле, на площадке около проходной;

- в зимнее время эвакуированные размещаются в помещение банно-прачечного комплекса, в помещение на проходной, в помещении изолятора.

11.15. Действия и обязанности персонала в дневное время при получении голосового сигнала о пожаре через систему АПС «ВНИМАНИЕ ПЕРСОНАЛ КОД НОМЕР ДВА»

Действия медицинской сестры первого поста

1) определяет на блоке контроля индикации (БКИ) месторасположение сработавшего извещателя;

2) используя средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара максимально быстро следует в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убеждается в наличии или отсутствии пожара;

3) возвращаясь на пост по пути следования дополнительно голосом оповещает сотрудников, находящихся на этаже о случившемся. Прибыв на пост, сообщает о пожаре по телефону **«101»** или **«112»**, сообщив адрес учреждения, место возникновения пожара, количество находящихся в здании ПСУ и количество находящихся в здании работников учреждения, сколько этажей, свою должность фамилию, отвечает на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны. Телефон первым не отключать - возможно, у диспетчера возникнут вопросы, и он даст необходимые указания;

4) сообщает о пожаре руководителю учреждения и заместителю директора по АХР;

5) сообщает о пожаре на проходную: место возгорания, количество ПСУ;

6) закончив оповещение, используя средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара направляется на 2-й этаж осуществляя обход помещений учреждения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне ПСУ, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или в других местах (группах, комнатах санитарной гигиены, туалетах);

- после обхода помещений направляется со списком ПСУ к месту эвакуации (в летнее время на площадку возле проходной, в зимнее время – в помещение на проходной) и сверяет списки эвакуированных со списком заведующего воспитательной службой.

Действия медицинской сестры второго поста

1) дежурная медицинская сестра второго поста при получении голосового сигнала о пожаре через систему АПС «ВНИМАНИЕ ПЕРСОНАЛ КОД НОМЕР ДВА» остаётся на посту, ожидая возвращения медицинской сестры первого поста, при этом отвечает на телефонные звонки, готовит электрические ручные фонари, проверяет списки;

2) после возвращения медицинской сестры первого поста и подтверждения информации о пожаре, медицинская сестра второго поста используя средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара осуществляет обход помещений 1-го этажа учреждения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне ПСУ, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или в других местах (группах, комнатах санитарной гигиены, туалетах);

3) после обхода помещений направляется со списком ПСУ к месту эвакуации

(на футбольное поле в летнее время, в здание банно-прачечного комплекса, изолятора – в зимнее время) сверяет списки эвакуированных со списком заведующего воспитательной службой, при наличии пострадавших оказывает им необходимую медицинскую помощь, при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь.

Действия директора учреждения

- на проходной принимает сведения от заведующего воспитательной службой или дежурной медицинской сестры о количестве эвакуированных ПСУ;

- организует встречу пожарного расчёта, оказывает им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар, кратко характеризует сложившуюся ситуацию, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения людей, нуждающихся в срочной эвакуации. Информирует руководителя пожарного расчёта о конструктивных и технологических особенностях объекта, строениях и сооружениях, и сообщает другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Действия заместителя директора по АХР

- даёт распоряжение о прекращении всех работ в помещениях и на территории учреждения, кроме работ, связанных с мероприятиями по пожаротушению и эвакуации;

- осуществляет общее руководство по эвакуации, оказывая содействие прибывшему пожарному расчёту.

Действия слесаря-электрика по обслуживанию и ремонту электрооборудования

- после получения сигнала прибывает на проходную и ждёт дальнейшего распоряжения заместителя директора по АХР.

Действия охранников ЧОП (или сторожей-вахтёров),

- после получения сообщения о пожаре от дежурной медицинской сестры открывают двери на проходной, готовят ключи от помещений для эвакуации (в зимнее время), открывают ворота и ожидают прибытие пожарного расчёта;

- по прибытию пожарной команды сообщают о:

- месте возгорания;

- местонахождении пожарного гидранта;

- проведении работ по отключению электричества в здании;

- количестве человек, в том числе ПСУ, находившихся в здании до начала пожара;

- количестве эвакуированных человек, в том числе ПСУ.

Действия заведующего воспитательной службой

- прибывает на место эвакуации (на футбольное поле в летнее время) организует размещение эвакуированных ПСУ (в помещениях банно-прачечного комплекса – в зимнее время), сверяет списки. После полного сбора информации убывает на проходную для сверки списка эвакуированных ПСУ, докладывает директору учреждения (или ответственному за эвакуацию).

Действия прочих сотрудников учреждения

- сотрудники бухгалтерии, специалист по охране труда, старшая медицинская сестра, санитарка – эвакуируют клиентов группы «Фрегат»;

- кастелянша, специалист по административно-хозяйственному обеспечению, заведующая складом – эвакуируют ПСУ групп «Уссурийские тигры», «Бригантина», «Камелот», «Робинзоны», «Юнги»;

- медицинские психологи, психологи в социальной сфере – эвакуируют ПСУ, находящихся на их занятиях, а при их отсутствии – ПСУ группы «Фортуна»;

- музыкальный руководитель – эвакуирует ПСУ присутствующих на его занятии;

- парикмахер – эвакуирует ПСУ, находящихся в помещении парикмахерской, а при их отсутствии – ПСУ группы «Русичи»;

- делопроизводитель, методист — эвакуирует ПСУ группы «Крепкие орешки»;

- заместитель директора по МРР — эвакуирует ПСУ группы «Эльфы»;

- специалист по персоналу — эвакуирует ПСУ группы «Журавушка»;

- врач-терапевт, врач-психиатр, зубной врач, медицинская сестра (выездная), уборщики служебных помещений 1-го этажа – эвакуируют ПСУ группы «Фортуна»;

- 1 специалист по социальной работе, инструктор по труду (компьютерного класса) – эвакуируют ПСУ компьютерного класса, а при их отсутствии эвакуируют ПСУ, находящихся в спальных комнатах девушек;

- 2 специалиста по социальной работе, психолог в социальной сфере – эвакуируют ПСУ, находящихся в кабинете ароматерапии, а при их отсутствии эвакуируют ПСУ, находящихся в творческой мастерской;

- 1 специалист по социальной работе, системный администратор, специалист по административно-хозяйственной деятельности, инструктор по труду (творческой мастерской) эвакуируют ПСУ, находящихся в творческой мастерской, при их отсутствии ПСУ, находящихся в актовом зале;

- социальные педагоги, дежурные по режиму эвакуируют своих ПСУ из здания по имеющимся в группах (или на посту 2 этажа) поименным спискам совместно с сотрудниками, прибывшими с других объектов;

- инструкторы по физической культуре – эвакуируют ПСУ, находящихся на их занятиях, а при их отсутствии направляются для эвакуации ПСУ, находящихся в актовом зале, творческой мастерской, комнате ароматерапии;

- инструкторы по труду (сопровождаемое трудоустройство) на момент нахождения в здании учреждения – эвакуируют ПСУ группы «Фрегат»;

- водители на момент нахождения в здании учреждения – эвакуируют ПСУ актового зала;

- культорганизатор – эвакуирует ПСУ, находящихся в актовом зале, а при их отсутствии направляется для эвакуации ПСУ, находящихся в творческой мастерской;

- шеф-повар, повара, пекарь, официант, медицинская сестра диетическая - эвакуируют ПСУ, находящихся на момент поступления оповещения в столовой;

- инструктор по труду (кулинария), кухонные рабочие – эвакуируют ПСУ, находящихся в кабинете «Хозяюшка»;

- инструктор по труду (сопровождаемое трудоустройство уборщиков служебных помещений) 2-го этажа – эвакуируют ПСУ, находящихся в спальных комнатах юношей;

- рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений – эвакуируют маломобильных ПСУ из актового зала, при их отсутствии эвакуируют ПСУ, находящихся и вязальной мастерской;

- сотрудники, находящиеся в момент оповещения в зданиях изолятора, мастерских, банно-прачечном комплексе, прибывают вместе с ПСУ на площадку для эвакуации. При необходимости принимают участие в эвакуации.

Руководители служб (заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, заведующий воспитательной службой, старшая медицинская сестра, шеф-повар) докладывают директору учреждения о количестве работников своей службы, находящихся в здании до начала пожара и количестве эвакуированных.

11.16. Действия и обязанности персонала <u>в ночное время</u> при получении голосового сигнала о пожаре через систему АПС «ВНИМАНИЕ ПЕРСОНАЛ КОД НОМЕР ДВА»

Действия дежурной медицинской сестры

1) определяет на блоке контроля индикации (БКИ) месторасположение сработавшего извещателя;

2) используя средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, ручной электрический фонарь максимально быстро следует в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убеждается в наличии или отсутствии пожара;

3) возвращаясь на пост по пути предупреждает голосом дежурных по режиму и санитарок о пожаре. Прибыв на пост сообщает о пожаре по телефону **«101»** или **«112»**, назвав адрес учреждения, место возникновения пожара, количество находящихся в здании ПСУ и количество находящихся в здании работников учреждения, сколько этажей, свою должность фамилию, отвечает на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны. Телефон первым не отключать, возможно, у диспетчера возникнут вопросы, и он даст необходимые указания.

4) сообщает о пожаре руководителю учреждения и заместителю директора по АХР;

5) сообщает о пожаре на проходную: место возгорания, количество находившихся в здании до начала пожара ПСУ и количество находившихся в здании до начала пожара работников учреждения;

6) закончив оповещение, используя средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара делает обход всего учреждения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне ПСУ спрятавшихся под кроватями, в шкафах или в других местах (группах, комнатах санитарной гигиены, туалетах);

- после обхода помещений принимает участие в эвакуации ПСУ из спальных комнат;

- на месте эвакуации организует сверку ПСУ по спискам, имеющихся на посту и в спальных комнатах, после чего организует встречу пожарного расчета и сообщает все необходимые сведения об эвакуированных клиентах, очаге пожара, а также о наличии работников, занятых эвакуацией клиентов.

Действия дежурных по режиму

- при заступлении на дежурство дежурные по режиму обязаны проверить комплект ключей от всех замков дверей эвакуационных выходов из здания (каждый ключ должен иметь надпись о его принадлежности к соответствующему замку); проверить все эвакуационные выходы, коридоры, лестничные клетки – они должны быть свободны и ничем не загромождены, убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания всех дверей; проверить наличие и исправность электрического ручного фонаря; убедиться, что все окна закрыты и в здании нет посторонних людей;

- во время поступления сигнала сохранять спокойствие, исключить условия, способствующие возникновению паники;

- дежурный по режиму нижнего поста № 3 в левом крыле, используя средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и ручной электрический фонарь обязан проверить и открыть все дверные замки на основных и запасных эвакуационных выходах из здания. В зимнее время идёт на проходную и получает ключи от банно-прачечного комплекса, затем возвращается и принимает участие в эвакуации;

- дежурный по режиму верхнего поста крыла девушек и дежурный по режиму верхнего поста крыла юношей немедленно приступают к эвакуации ПСУ, находящихся в спальных комнатах и на первом этаже;

- при выходе тщательно проверяют все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне ПСУ, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или в других местах (группах, комнатах санитарной гигиены, туалетах).

Действия санитарок

- во время поступления сигнала сохранять спокойствие, исключить условия, способствующие возникновению паники;

- немедленно приступают к эвакуации ПСУ, находящихся в отделении проверяют все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне ПСУ, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или в других местах (комнатах санитарной гигиены, туалетах).

Действия охранников ЧОП (или сторожей-вахтёров),

- после получения сообщения о пожаре от дежурной медицинской сестры открывают двери на проходной, готовят ключи от помещений для эвакуации (в зимнее время), открывают ворота и ожидают прибытие пожарного расчёта;

- по прибытию пожарной команды сообщают о:

- месте возгорания;

- местонахождении пожарного гидранта;



- проведении работ по отключению электричества в здании;

- количестве человек, в том числе ПСУ, находившихся в здании до начала пожара;

- количестве эвакуированных человек, в том числе ПСУ.

11.17. Эвакуация горючих веществ и материальных ценностей производится согласно утвержденным руководством ПЛА.

11.18. Знаки для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок ручного включения:

	Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики	Используется для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, противодымной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тревоги
	Телефон для использования при пожаре	Используется для обозначения места нахождения телефона
	Пожарный кран	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом
	Огнетушитель	В местах размещения огнетушителя

12. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте

12.1. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться на объекте:

- получателей социальных услуг (ПСУ) до 270 человек.

- работников учреждения, рабочие места которых расположены в здании жилого, лечебно-учебного корпуса ул. Нагорная, 24 до 59 человек.

12.2. При проведении культурных, спортивных и других мероприятий на базе КГАУСО «УРЦ» с участием ПСУ и работников из других учреждений издается приказ об обеспечении мер безопасности прибывших участников и их эвакуации в случае пожара, с определением ответственных из числа работников КГАУСО «УРЦ».