Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
«УССУРИЙСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАУСО
«Уссурийский реабилитационный центр»



_____ Г.Ю. Янишевская

03.03.2026 г.

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности на территории и в помещении склада КГАУСО «УРЦ»

№ 3-5

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности на территории и в помещении склада КГАУСО «УРЦ»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности и устанавливает нормы поведения людей и содержания помещения склада (далее – склад) КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр» (далее – учреждение).

1.2. Требования настоящей инструкции обязательны для выполнения всеми сотрудниками учреждения и другими лицами, находящимися на рабочих местах или на территории учреждения.

1.3. Работники учреждения допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

1.4. Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, в том числе за:

Мера пожарной безопасности	Ответственное должностное лицо
сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты	Дежурная медицинская сестра
организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств	Заместитель директора по АХР Заместитель директора по МРР Заведующий воспитательной службой
проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты)	Заместитель директора по АХС Специалист по АХО
отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия	
перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара	Заместитель директора по АХР Заместитель директора по МРР
удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара	Заместитель директора по АХР Заместитель директора по МРР
осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны	Заместитель директора по АХР
обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	Заместитель директора по АХР
организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей	Заместитель директора по АХР
встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	Охранник ЧОП (или сторож-вахтер)
сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах	Дежурная медицинская сестра, дежурный медицинский брат
информирование по прибытии подразделения пожарной охраны руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных	Дежурная медицинская сестра, дежурный медицинский брат

свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара	
организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития	Заместитель директора по АХР

1.5. Должностные лица, являющиеся дежурным персоналом в учреждении: дежурная медицинская сестра, дежурный медицинский брат.

1.6. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Порядок содержания территории, здания и помещений учреждения

2.1. Склад, складские помещения по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф5.2.

2.2. К зданию должен быть обеспечен свободный доступ людей, различных видов пожарных машин и других автотранспортных средств.

2.3. Подъезды и подходы к пожарному оборудованию должны содержаться постоянно свободными.

2.4. Дороги, проезды и противопожарные разрывы между отдельными зданиями и сооружениями не должны загромождаться и использоваться для складирования материалов, оборудования и для стоянки автомобилей.

2.5. За исправное состояние дорог, подъездов к зданиям, сооружениям, пожарным водоисточникам, средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации несут ответственность лица, назначенные приказом по учреждению.

2.6. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора.

2.7. Эксплуатация здания должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации.

2.8. Должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией, сертифицированными первичными средствами пожаротушения, а при необходимости системами автоматического пожаротушения.

2.9. Расстояние до складируемых материалов и оборудования должно быть:

- от светильников не менее 0,5 м.
- от оросителей и насадков не менее 1 м.
- от пожарных извещателей не менее 0,6 м.

2.10. На дверях с наружной стороны должны быть вывешены таблички с

указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения, номер телефона, фамилия и инициалы лица, ответственного за противопожарный режим помещения.

2.11. Помещения складов необходимо содержать в чистоте. Упаковочный материал удалять ежедневно по мере его накопления.

2.12. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

2.13. Дежурное освещение в складских помещениях, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

2.14. В случае отключения общего освещения в период эвакуации работники должны руководствоваться объемными самосветящимися знаками пожарной безопасности, установленными на путях эвакуации.

2.15. По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, или работник, уходящий последним, должны:

проверить противопожарное состояние помещения;

обесточить электрооборудование;

закрыть окна;

выйти из помещения и закрыть дверь;

выключить освещение.

2.16.Требования к хранению материалов:

2.16..1. Работники должны знать правила и нормы хранения и складирования веществ и материалов с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также средств пожаротушения.

2.16.2. В зависимости от сочетания свойств вещества и материалы могут быть совместимыми или несовместимыми друг с другом при хранении.

Несовместимые вещества и материалы:

увеличивают пожарную опасность каждого из рассмотренных материалов и веществ в отдельности;

вызывают дополнительные трудности при тушении пожара;

усиливают экологическую обстановку при пожаре;

вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

2.16.3. По потенциальной опасности вызвать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей, как при нормальных условиях, так и при пожаре вещества и материалы делятся на разряды: безопасные; малоопасные; опасные; особо опасные.

2.16.4. При стеллажном хранении и хранении в контейнерах стеллажи и контейнеры должны быть изготовлены из металла.

2.16.5. При бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабеля.

2.16.6. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной равной ширине дверей, но не менее 1-

го метра, а через каждые 6 метров должны быть продольные проходы шириной не менее 0,8 метров.

2.16.7. Хранение и применение веществ и материалов в складских помещениях осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.

2.16.8. Места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных веществ и материалов подлежат обязательному согласованию с лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности. Места хранения должны быть обозначены знаками.

2.16.9. Хранение канцелярских принадлежностей допускается с хранением расходных материалов производственного назначения (за исключением упаковочных материалов для кассового узла).

2.16.10. Емкости (бутылки и другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с горючими газами, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

2.17. Запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости в стеклянной таре емкостью более 1л, а также, не обозначенных предупреждающими надписями «Огнеопасно», «Не распылять вблизи огня».
- оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы.
- хранить совместно в одной секции с каучуком или резиной, какие либо другие материалы, не зависимо от однородности применяемых огнетушащих веществ.
- проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска (разрешения) и при нахождении в помещении лиц, не участвующих, в проведении данных работ.
- курить. Пользоваться открытым источником огня.
- применять провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
- хранить в подвальных и цокольных помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

3. Порядок содержания эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов в здании должно быть обеспечено следующее:

- свободные проходы (к путям эвакуации и эвакуационным выходам);
- наличие плана эвакуации людей при пожаре на видном месте;
- наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации;
- исправное состояние знаков пожарной безопасности;

- свободное открывание дверей эвакуационных выходов изнутри, без ключа;

- открывание наружу (по направлению выхода из здания) дверей эвакуационных выходов;

- исправное состояние устройств для самозакрывания дверей (не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств));

3.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов в здании запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов из здания сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- блокировать двери эвакуационных выходов.

3.3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных

коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

4.1. При расстановке в помещениях технологического и другого оборудования ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов, должна соответствовать установленным требованиям пожарной безопасности.

4.2. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

4.3. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

4.4. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

4.5. Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств должны проводится с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

5. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

5.1. При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

5.2. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

5.3. Работники при обращении с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности.

5.4. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

5.5. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

5.6. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов.

5.7. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

5.8. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

5.9. Производственная деятельность КГАУСО «УРЦ» не связана с транспортировкой пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

6. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

6.1. Все помещения не зависимо от их назначения, по окончании в них работы в ночное время, на выходные и праздничные дни, перед закрытием должны быть проверены.

Цель проверки помещений:

- устранение причин, способных вызвать в помещении возгорание или пожар в нерабочее время.

6.2. Проверка производится перед окончанием работы лицом, ответственным за противопожарное состояние помещения.

Проверяется следующее:

- тщательно ли проведена уборка помещения от мусора;
- выключены ли все электродвигатели, электронагревательные приборы, обесточена ли сеть рабочего освещения. Электросеть складов и кладовых должны быть обесточена рубильником, установленным вне складского помещения;
- прекращена ли работа всех пожароопасных приборов (паяльных ламп, газовых горелок и т.п);
- закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения;
- сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое имущество, оставляемое в помещении;
- освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки;
- обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения, к дверям запасных выходов, к дверям, ведущим наружу;
- исправно ли дежурное освещение;
- не остался ли кто из работников или посторонних лиц в помещении;
- проверив и убедившись, что в помещении нет пожарной опасности, ответственное лицо закрывает помещение на замок, ключи от замка сдает на проходную сторожу (вахтеру), охраннику ЧОП.

7. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта

7.1. На территории учреждения и в здании курить запрещено.

7.2. Проезды на территорию учреждения должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться посторонними предметами.

7.3. Максимальная скорость движения транспортных средств по

территории учреждения не должна превышать 5 км/ч.

7.4. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

8. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

8.1. Электродвигатели, светильники и распределительные устройства должны регулярно (не реже одного раза в месяц) очищаться от пыли.

8.2. Работы по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли и горючих отходов проводятся работниками, обслуживающими оборудование.

8.3. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

8.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, красками и другими ЛВЖ и ГЖ хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

8.5. Уход за СИЗ и их хранение, проведение химчистки, стирки, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания, обеспыливания, сушки СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ осуществляется за счет средств организации в помещении прачки.

9. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

9.1. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции определяется проектной документацией или расчетами (расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности).

9.2. Запрещается хранить в помещениях выше установленного максимального предела сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

10. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

10.1. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.) должны быть основаны на требованиях, указанных в регламентах, правилах технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической, эксплуатационной и конструкторской документации.

11. Действия персонала при пожаре

11.1. Работник, обнаруживший пожар или явные признаки горения

(задымление, запах гари), немедленно должен сообщить о пожаре:

- по телефону **«101»** или **«112»** в пожарную охрану, указать объект и место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися огнетушителями и пожарным краном;

- дежурному персоналу (пост дежурной медицинской сестры) по телефону внутренний 112 , городской 26-09-60; сот. 8-984-140-21-77;

- в случае несработки автоматизированной пожарной системы (АПС) с голосовым оповещением о пожаре, работник обязан немедленно задействовать систему оповещения путем нажатия кнопки ИПР (извещатель пожарный ручной), дополнительно оповещая сотрудников голосом по пути следования;

- при невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть склад, руководствуясь планом эвакуации.

11.2. Дежурный персонал при возникновении пожара (получения сообщения о пожаре) обязан:

- обнаружив пожар или признаки горения (задымление, запах гари) дублирует сообщение о пожаре в пожарную охрану по телефону **«101»** или **«112»**;

- сообщает о пожаре руководителю учреждения и заместителю директора учреждения по АХР;


- сообщает о месте пожара на проходную охраннику ЧОП (или сторожу-вахтеру).


11.3. Действия охранников ЧОП (или сторожей-вахтёров):

- после получения сообщения о пожаре открывают ворота и ожидают прибытие пожарного расчёта;

- по прибытию пожарной команды сообщают о месте возгорания, местонахождении пожарного гидранта, проведении работ по отключению электричества в складском помещении, количестве человек, находившихся в гараже до начала пожара, количестве эвакуированных человек.

11.4. Знаки для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок ручного включения:

	Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики	Используется для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, противодымной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тревоги
	Телефон для использования при пожаре	Используется для обозначения места нахождения телефона

	Пожарный кран	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом
	Огнетушитель	В местах размещения огнетушителя

12. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться на объекте до 11 человек.